

EG-Baumusterprüfbescheinigung

gemäß der Wirkungsgrad-Richtlinie von neuen
Warmwasserheizkesseln 92/42/EWG



EC Type Examination Certificate

according to the EC directive 92/42/EC
efficiencies of new hot water boilers

Produkt-ID-Nummer

Product-ID-number

CE-0045 CN KD 2360

- Hersteller/Vertreiber** : **Walter Bernhard Heiztechnik**
manufacturer/distributor **Mayerhöfen 35, A-3074 Michelbach**
- Produktart** : **Heizkessel mit integriertem Ölgebläsebrenner in DUO- Bauweise (Unit)**
product category **(Ausführung: 2-stufig oder modulierend)**
- Handelsbezeichnung** : **Heizkessel für flüssige Brennstoffe**
trade mark
- Bauart** : **Brennwertkessel**
construction type
- Typ, Ausführung** : **Brennmat...**
type, model **(Typenliste s. Seite 2)**
- Prüfgrundlagen** : **Richtlinien 92/42/EWG, DIN EN 304:06/1998 und**
basis of type examination **DIN EN 267:09/1999**
- Prüflaboratorium** : **TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG**
laboratory **Prüfstelle für Feuerungsanlagen**
- Überwachung** : **Prüfung der Konformität mit der zugelassenen Bauart**
surveillance procedure **nach Modul B, Anhang III der Richtlinie 92/42/EWG**

Hannover, den 05. Oktober 2012


(Der Leiter)

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31, D-22525 Hamburg
1 81809 (1441) 855/-41 - FAX (1441) 855/-2265

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG

Benannte Stelle für die Module B, C, D und E der Richtlinie 92/42/EWG
(Notifiziert bei der EU-KOM. unter Nr. 0045)
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach den Landesbauordnungen



Produkt-ID-Nummer : CE-0045 CN KD 2360
Product-ID-number

05.10.2012

Technische Daten
technical data

Typ / Ausführung type	Nennwärmeleistung (kW)	Brennstoffe *	Energieeffizienz
Brennmat 12	8 bis 14	P ¹⁾	****
Brennmat Kombi 14	8 bis 14	P ¹⁾	****
Brennmat 21	13 bis 21	P ¹⁾	****
Brennmat Kombi 20	13 bis 21	P ¹⁾	****

*) P = Öl / G = Gas P¹⁾ = Heizöl EL (schwefelarm)

Die Prüfergebnisse sind in den Berichten KD 2360 T1A und KD 2360 T2A vom 05.10.2012 zusammengefasst.

Die Kessel erfüllen die Wirkungsgradanforderungen für Niedertemperatur-Heizkessel im Sinne der Wirkungsgrad-Richtlinie 92/42/EWG.

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31, D-22525 Hamburg
Telefon (0410) 3337-0 - Fax (0410) 3337-2230

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

Benannte Stelle für die Module B, C, D und E der Richtlinie 92/42/EWG
(Notifiziert bei der EU-KOM. unter Nr. 0045)
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach den Landesbauordnungen

